

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 1 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

לשכה: נפתית נתניה

מועצה אזורית: עמק חפר

2

ספק: חופית

חופית

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2017/01/002231	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2017/02/001935	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2017/03/001697	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011403	חופית חיבור מקורות	2017/04/001543	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2017/01/002220	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2017/02/001934	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 2 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חופית

חופית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2017/03/001706	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011427	חופית רשת א	2017/04/001524	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2017/01/002260	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2017/02/001910	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2017/03/001726	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011428	חופית רשת ב	2017/04/001542	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 3 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספיק: חופית

חופית

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 12

ספיק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011375	עין החורש באר ג	2017/02/002531	26/02/2017	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	3	CFU/ml	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2017/01/000154	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2017/01/003062	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2017/02/002511	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 4 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2017/03/002597	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011376	עין החורש נ.ח. באר ג	2017/04/002619	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2017/01/000158	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2017/01/003061	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2017/02/002508	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2017/03/002587	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 5 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011377	עין החורש מגדל	2017/04/002624	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2017/01/000139	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2017/01/003059	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2017/02/002512	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2017/03/002589	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011378	עין החורש רשת א	2017/04/002618	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 6 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עין החורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2017/01/000153	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2017/01/003060	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2017/02/002491	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2017/03/002586	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011515	עין החורש חיבור מקורות	2017/04/002628	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00051149	עין החורש לאחר חיטוי באר ו'	2017/01/002259	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 7 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

עין החורש **פסק:**

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

אתר: בית אבות בית הדר עין חורש

עין החורש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2017/01/000142	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2017/02/002507	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2017/03/002580	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011637	עין החורש רשת ב חיבור בית הדר	2017/04/002626	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 9 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011371	ג.ח.מאוחד מגדל	2017/05/000367	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2017/01/001644	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2017/02/001021	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2017/03/000690	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2017/04/001221	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011372	ג.ח.מאוחד רשת א	2017/05/000348	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 10 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2017/01/001643	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2017/02/001007	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2017/03/000685	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2017/04/001228	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011373	ג.ח.מאוחד נ.ח. באר יוסף	2017/05/000365	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2017/01/001642	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 11 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: (גבעת חיים) מאוחד

(גבעת חיים) מאוחד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2017/02/001010	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2017/03/000669	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2017/04/001220	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011374	ג.ח.מאוחד חיבור מקורות	2017/05/000366	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011640	ג.ח.מאוחד רשת ב	2017/01/001641	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011640	ג.ח.מאוחד רשת ב	2017/02/001012	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 12 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גבעת חיים (מאוחד)

גבעת חיים (מאוחד)

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2017/03/000680	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2017/04/001222	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011640	ג.ח. מאוחד רשת ב	2017/05/000359	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 26

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011380	אביחיל רשת א	2017/01/002238	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011380	אביחיל רשת א	2017/02/001675	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 13 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011380	אביחיל רשת א	2017/03/001722	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011380	אביחיל רשת א	2017/04/001993	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2017/01/002248	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2017/02/001673	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2017/03/001705	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011381	אביחיל רשת ב	2017/04/001990	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 14 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אביחיל

אביחיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2017/01/002257	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2017/02/001676	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2017/03/001707	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011382	אביחיל חיבור מקורות	2017/04/002021	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011612	אביחיל באר א	2017/02/001688	19/02/2017	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 16 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: נעורים

נעורים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011424	נעורים רשת א	2017/01/002230	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011424	נעורים רשת א	2017/02/001928	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011424	נעורים רשת א	2017/03/001719	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011424	נעורים רשת א	2017/04/001538	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2017/01/002234	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2017/02/001926	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 17 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: נעורים

נעורים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011425	נעורים רשת ב	2017/03/001702	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011425	נעורים רשת ב	2017/04/001533	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2017/02/001933	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גרופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2017/03/001720	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011426	נעורים חיבור מקורות	2017/04/001539	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 18 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2017/01/002235	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2017/02/001672	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2017/03/001710	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011404	כפר ויתקין רשת א	2017/04/001767	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2017/01/002262	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2017/02/001671	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 19 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2017/03/001713	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011405	כפר ויתקין רשת ב	2017/04/001765	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2017/01/002221	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2017/02/001669	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2017/03/001700	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011406	כפר ויתקין חיבור מקורות	2017/04/001770	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 20 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

לקוח: כפר ויתקין

כפר ויתקין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2017/01/002232	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2017/02/001670	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2017/03/001698	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011407	כפר ויתקין הרחבה	2017/04/001771	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 16

ספק: אג כפר יידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011510	הדר עם רשת א	2017/01/002268	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.06	מג/ל	חריג		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 21 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר יידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2017/02/001015	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2017/03/000667	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2017/04/000238	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011510	הדר עם רשת א	2017/05/000369	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2017/01/001660	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2017/02/001013	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 22 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר יידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2017/03/000687	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2017/04/000263	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011513	הדר עם רשת ב	2017/05/000356	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2017/01/001656	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2017/02/001022	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2017/03/000679	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 23 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר יידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2017/04/000231	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011514	הדר עם רשת הרחבה ג	2017/05/000349	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת יידיה	2017/01/001657	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת יידיה	2017/02/001005	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת יידיה	2017/03/000665	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת יידיה	2017/04/000226	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 24 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר ידידיה

הדר עם

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011597	כפר חיים-הדר עם חיבור לרשת ידידיה	2017/05/000363	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

20 סה"כ דגימות לישוב:

ספק: אגודה כפר חיים

כפר חיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2017/01/001659	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2017/02/001020	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2017/03/000693	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2017/04/000227	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 25 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אגודה כפר חיים

כפר חיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011504	כפר חיים רשת א	2017/05/000358	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2017/01/001664	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2017/02/001017	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2017/03/000692	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2017/04/000223	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011505	כפר חיים רשת ב	2017/05/000354	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 26 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אגודה כפר חיים

כפר חיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2017/01/001658	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2017/02/001019	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2017/03/000681	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יחזק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2017/04/000252	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011508	כפר חיים-הדר עם חיבור מקורות	2017/05/000371	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 27 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מספר השרון **פנק:** משמר השרון

משמר השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2017/01/001009	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2017/02/000435	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2017/03/000425	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2017/04/000642	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011433	משמר השרון רשת א	2017/05/000211	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2017/01/001006	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 28 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מספר השרון: **פ90**

מספר השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2017/02/000446	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2017/03/000430	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2017/04/000643	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011579	משמר השרון רשת ב	2017/05/000206	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2017/01/001025	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2017/02/000441	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 29 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: משמר השרון

משמר השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2017/03/000424	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2017/04/000644	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011666	משמר השרון חיבור מקורות	2017/05/000207	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 15

ספק: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011471	מעברות באר	2017/03/000273	05/03/2017	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין		פישר מוטי	
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 30 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מפוק: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	2	CFU/ml	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2017/01/000887	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2017/02/000362	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2017/03/000286	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2017/04/000067	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011472	מעברות בריכה	2017/04/002790	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2017/01/000883	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 31 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מספר: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2017/02/000349	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2017/03/000288	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2017/04/000058	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011473	מעברות נ.ח. באר	2017/04/002779	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2017/01/000907	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2017/02/000353	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 32 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מספר: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2017/03/000280	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2017/04/000057	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011474	מעברות רשת	2017/04/002787	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2017/01/000908	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2017/02/000359	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2017/03/000282	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 33 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מספר: מעברות

מעברות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2017/04/000063	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011659	מעברות חיבור מקורות	2017/04/002786	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011660	מעברות רשת 2	2017/01/000882	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011660	מעברות רשת 2	2017/02/000370	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011660	מעברות רשת 2	2017/03/000290	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011660	מעברות רשת 2	2017/04/000060	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 34 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מפוק: מעברות

מעברות

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011660	מעברות רשת 2	2017/04/002785	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוּב:

26 סה"כ דגימות לישוּב:

מפוק: בית ינאי

בית ינאי

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2017/01/002218	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2017/02/001932	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2017/03/001716	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011421	בית ינאי רשת א	2017/04/001535	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 35 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: בית ינאי

בית ינאי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2017/01/002258	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2017/02/001925	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2017/03/001718	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011422	בית ינאי רשת ב	2017/04/001526	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2017/01/002261	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2017/02/001909	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 36 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית ינאי

בית ינאי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2017/03/001711	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011423	בית ינאי חיבור מקורות	2017/04/001537	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 12

ספק: אלישיב

אלישיב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011457	אלישיב רשת א	2017/01/000341	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011457	אלישיב רשת א	2017/02/000101	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 37 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אלישיב

אלישיב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011457	אלישיב רשת א	2017/02/002903	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011457	אלישיב רשת א	2017/03/002808	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011457	אלישיב רשת א	2017/04/002616	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2017/01/000344	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2017/02/000091	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2017/02/002918	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 38 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אלישיב

אלישיב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2017/03/002807	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011458	אלישיב רשת ב	2017/04/002617	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2017/01/000340	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2017/02/000093	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2017/02/002904	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2017/03/002817	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 39 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אלישיב

אלישיב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011475	אלישיב חיבור מקורות	2017/04/002630	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

15 סה"כ דגימות לישוב:

ספק: חגלה

חגלה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2017/01/000343	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2017/02/000097	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2017/02/002905	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2017/03/002818	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 40 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חגלה

חגלה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011462	כ חגלה חיבור מקורות	2017/04/002613	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2017/01/000345	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2017/02/000100	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2017/02/002890	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2017/03/002809	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011491	כ חגלה רשת א	2017/04/002622	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 41 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חגלה

חגלה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2017/01/000339	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2017/02/000085	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2017/02/002861	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2017/03/002819	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011492	כ חגלה רשת ב	2017/04/002625	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 42 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2017/01/000149	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2017/01/003071	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2017/02/002490	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2017/03/002583	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011476	כפר הרואה רשת א	2017/04/002008	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2017/01/000144	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 43 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2017/01/003077	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2017/02/002492	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2017/03/002599	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011477	כ הראה חיבור מקורות	2017/04/002020	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2017/01/000156	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2017/01/003079	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 44 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2017/02/002516	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2017/03/002598	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011478	כפר הרואה רשת ב	2017/04/002006	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2017/01/000150	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2017/01/003066	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2017/02/002496	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 45 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011479	בית חזון רשת א	2017/03/002595	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011479	בית חזון רשת א	2017/04/001991	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2017/01/000152	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2017/01/003076	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2017/02/002489	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2017/03/002582	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 46 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011480	בית חזון רשת ב	2017/04/001996	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2017/01/000151	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2017/01/003069	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2017/02/002515	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2017/03/002600	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011481	בית חזון חיבור מקורות	2017/04/002019	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 47 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

סה"כ דגימות ליישוב: 30 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ספק: חיבת ציון

חיבת ציון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2017/01/000342	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2017/02/000087	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2017/02/002889	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2017/03/002806	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011482	חיבת ציון רשת א	2017/04/002612	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2017/01/000338	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 48 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חיבת ציון

חיבת ציון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2017/02/000094	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2017/02/002874	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2017/03/002812	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2017/04/002614	25/04/2017	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	2	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011483	חיבת ציון רשת ב	2017/04/002834	26/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.08	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 49 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חיבת ציון

חיבת ציון

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2017/01/000346	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2017/02/000098	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2017/02/002875	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2017/03/002811	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011484	חיבת ציון חיבור מקורות	2017/04/002621	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 50 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר יידיה

כפר יידיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011519	כ יידיה בריכה	2017/01/001655	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011519	כ יידיה בריכה	2017/02/001025	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011519	כ יידיה בריכה	2017/03/000683	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011519	כ יידיה בריכה	2017/04/000239	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011519	כ יידיה בריכה	2017/05/000355	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2017/01/001654	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 51 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר יידיה

כפר יידיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2017/02/001024	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2017/03/000689	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2017/04/000250	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011520	כ יידיה רשת א	2017/05/000361	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011591	כ יידיה חיבור מקורות	2017/05/000357	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2017/01/001653	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 52 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג כפר יידיה

כפר יידיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2017/02/001023	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2017/03/000682	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2017/04/000254	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011592	כ יידיה רשת ב	2017/05/000368	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 16

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2017/01/002628	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 53 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספיק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2017/02/002115	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2017/03/001877	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2017/04/001762	19/04/2017	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2017/04/002027	23/04/2017	חריג	מאגר	אימות קוליפורם צואתי	16		תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						חוזרת	עכירות	0.08	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	16	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011385	חבצלת השרון רשת א	2017/04/002324	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.23	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 54 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2017/01/002622	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2017/02/002114	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2017/03/001879	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011386	חבצלת רסקו רשת א	2017/04/001764	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2017/01/002626	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2017/02/002113	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 55 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2017/03/001886	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011387	חבצלת רסקו וילות רשת א	2017/04/001757	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2017/01/002636	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2017/02/002118	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2017/03/001878	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2017/04/001761	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 56 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסוק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011388	חבצלת השרון רשת ב	2017/04/002325	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.23	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2017/01/002632	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2017/02/002121	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2017/03/001881	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2017/04/001769	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 57 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011389	חבצלת השרון חיבור מקורות	2017/04/002323	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.23	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2017/01/002625	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2017/02/002119	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2017/03/001884	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011390	חבצלת רסקו רשת ב	2017/04/001758	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2017/01/002627	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 58 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2017/02/002116	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2017/03/001874	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011391	חבצלת רסקו חיבור מקורות	2017/04/001766	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2017/01/002631	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2017/02/002126	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2017/03/001873	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 59 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חבצלת השרון

חבצלת השרון

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011392	חבצלת רסקו וילות רשת ב	2017/04/001763	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2017/01/002629	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2017/02/002127	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2017/03/001870	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011393	חבצלת רסקו וילות חיבור מקורות	2017/04/001775	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 60 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011383	בת-חן רשת א	2017/01/002624	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011383	בת-חן רשת א	2017/02/002124	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011383	בת-חן רשת א	2017/03/001882	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011383	בת-חן רשת א	2017/04/001530	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2017/01/002623	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2017/02/002117	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 61 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2017/03/001880	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011384	בת-חן רשת ב	2017/04/001531	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2017/01/002619	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2017/02/002125	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2017/03/001875	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011408	ביתן אהרון רשת א	2017/04/001534	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 62 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2017/01/002635	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2017/02/002123	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2017/03/001883	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011409	ביתן אהרון רשת ב	2017/04/001529	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2017/01/002621	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2017/02/002120	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 63 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: ביתן אהרן

ביתן אהרן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2017/03/001887	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011410	ביתן אהרון חיבור מקורות	2017/04/001528	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 20

ספק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2017/01/002630	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2017/01/002638	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2017/02/002129	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 64 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2017/03/001885	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011443	בית יצחק רשת א	2017/04/001772	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2017/01/002634	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2017/02/002131	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2017/03/001876	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011580	בית יצחק רשת ב	2017/04/001768	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 65 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2017/01/002620	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2017/02/002133	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2017/03/001872	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011583	בית יצחק חיבור מקורות 2 חפר	2017/04/001774	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2017/02/002132	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2017/03/001888	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 66 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אג חק בית יצחק

בית יצחק-שער חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011643	בית יצחק רשת ג	2017/04/001759	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשונים	2017/01/002633	24/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשונים	2017/02/002130	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשונים	2017/03/001871	20/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011646	בית יצחק חיבור מקורות 1 ראשונים	2017/04/001760	19/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 67 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית הלוי

בית הלוי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2017/01/001802	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2017/02/001309	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2017/03/001048	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2017/04/001234	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011456	בית הלוי חיבור מקורות	2017/05/000856	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2017/01/001804	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2017/02/001315	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 68 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית הלוי

בית הלוי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2017/03/001071	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2017/04/001226	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011500	בית הלוי רשת א	2017/05/000860	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2017/01/001810	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2017/02/001313	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2017/03/001045	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 69 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסוק: בית הלוי

בית הלוי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2017/04/001250	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011501	בית הלוי רשת ב	2017/05/000868	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011502	בית הלוי הרחבה	2017/01/001805	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011502	בית הלוי הרחבה	2017/02/001318	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011502	בית הלוי הרחבה	2017/03/001057	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011502	בית הלוי הרחבה	2017/04/001215	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 70 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית הלוי

בית הלוי

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011502	בית הלוי הרחבה	2017/05/000863	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוּב:

20 סה"כ דגימות לישוּב:

ספק: המעפיל

המעפיל

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2017/01/000148	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2017/01/003075	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2017/02/002514	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2017/03/002592	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 71 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: המעפיל

המעפיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011043	המעפיל רשת ב	2017/04/002629	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2017/01/000155	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2017/01/003064	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2017/02/002510	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2017/03/002581	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011317	המעפיל נ.ח. באר ג	2017/04/002620	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 72 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: המעפיל

המעפיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011318	המעפיל רשת א	2017/01/000147	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011318	המעפיל רשת א	2017/01/003070	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011318	המעפיל רשת א	2017/02/002487	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011318	המעפיל רשת א	2017/03/002591	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011318	המעפיל רשת א	2017/04/002627	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011319	המעפיל מגדל	2017/01/000146	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 73 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: המעפיל

המעפיל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011319	המעפיל מגדל	2017/01/003063	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011319	המעפיל מגדל	2017/02/002498	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011319	המעפיל מגדל	2017/03/002590	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011319	המעפיל מגדל	2017/04/002631	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

ספק: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011413	מכמורת א באר	2017/02/001956	20/02/2017	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 74 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2017/01/002266	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2017/02/001927	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2017/03/001703	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011414	מכמורת א מגדל	2017/04/001527	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2017/01/002222	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 75 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מכמורת **פ90**

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2017/02/001931	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2017/03/001717	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011415	מכמורת א רשת	2017/04/001536	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2017/01/002265	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2017/02/001936	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2017/03/001708	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 76 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מכמורת **פפה**: מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011416	מכמורת נ.ח. באר א	2017/04/001541	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011417	מכמורת באר ב	2017/02/001958	20/02/2017	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	1	CFU/ml	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2017/01/002233	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2017/02/001911	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2017/03/001704	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 77 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

מכמורת **פסק:** מכמורת

מכמורת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011418	מכמורת ב בריכה	2017/04/001532	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2017/01/002267	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2017/02/001930	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2017/03/001712	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011419	מכמורת ב רשת	2017/04/001525	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2017/01/002249	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 78 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: מכמורת

מכמורת

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2017/02/001929	20/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2017/03/001699	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011420	מכמורת נ.ח. באר ב	2017/04/001540	18/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

סה"כ דגימות לישו: 26

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2017/01/001808	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2017/02/001320	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 79 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2017/03/001073	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2017/04/001249	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011494	כפר מונש רשת א	2017/05/000871	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2017/01/001800	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2017/02/001307	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2017/03/001047	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 80 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2017/04/001229	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011495	כפר מונש רשת ב	2017/05/000861	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2017/01/001813	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2017/02/001316	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2017/03/001055	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2017/04/001232	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011497	כפר מונש הרחבה	2017/05/000862	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 81 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: כפר מונש

כפר מונש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2017/01/001801	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2017/02/001310	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2017/03/001069	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2017/04/001214	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011499	כפר מונש חיבור מקורות	2017/05/000866	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 82 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2017/01/000350	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2017/02/000095	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2017/02/002873	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2017/03/002813	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011486	חרב לאת בריכה	2017/04/002611	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2017/01/000347	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 83 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2017/02/000089	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2017/02/002860	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2017/03/002816	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011487	חרב לאת רשת א	2017/04/002615	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2017/01/000349	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2017/02/000088	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 84 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2017/02/002888	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דניאל עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2017/03/002814	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011488	חרב לאת רשת ב תום	2017/04/002623	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2017/01/000348	02/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2017/02/000092	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2017/02/002859	28/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 85 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חרב לאת

חרב לאת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2017/03/002810	27/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011490	חרב לאת חיבור מקורות	2017/04/002633	25/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

ספק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011052	העוגן רשת ב	2017/01/000886	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2017/02/000096	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2017/03/000281	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 86 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2017/04/000062	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011052	העוגן רשת ב	2017/04/002784	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011466	העוגן באר	2017/03/000274	05/03/2017	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין		פישר מוטי	
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	2	CFU/ml	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2017/01/000889	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2017/02/000084	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 87 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

העוגן: **פפ"ט**

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2017/03/000285	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2017/04/000061	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011467	העוגן מגדל	2017/04/002780	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2017/01/000912	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2017/02/000086	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2017/03/000287	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 88 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

העוגן: **פ90**

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2017/04/000065	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011468	העוגן רשת א	2017/04/002781	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2017/01/000893	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2017/02/000090	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2017/03/000289	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2017/04/000064	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 89 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: העוגן

העוגן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011469	העוגן נ.ח. באר	2017/04/002788	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011470	העוגן חיבור מקורות	2017/01/000888	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011470	העוגן חיבור מקורות	2017/02/000099	01/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011470	העוגן חיבור מקורות	2017/03/000283	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011470	העוגן חיבור מקורות	2017/04/000068	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011470	העוגן חיבור מקורות	2017/04/002826	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 90 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

העוגן **ספק:** העוגן

ישו: העוגן

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישו: 26 סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

הנפה: אמצ

ישו: אומץ

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011335	אמצ רשת א	2017/01/001030	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011335	אמצ רשת א	2017/02/000440	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011335	אמצ רשת א	2017/03/000439	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011335	אמצ רשת א	2017/04/000638	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011335	אמצ רשת א	2017/05/000210	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 91 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

נפה: אמץ

אומץ

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2017/01/001023	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2017/02/000442	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2017/03/000417	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2017/04/000646	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011336	אמץ רשת ב	2017/05/000200	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011337	אמץ חיבור מקורות	2017/01/001032	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 93 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011338	בארותיים רשת א	2017/01/001028	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2017/02/000451	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2017/03/000435	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2017/04/000640	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011338	בארותיים רשת א	2017/05/000203	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2017/01/001019	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 94 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2017/02/000444	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2017/03/000419	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2017/04/000645	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011339	בארותיים רשת ב	2017/05/000205	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2017/01/001029	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2017/02/000450	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 95 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2017/03/000433	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2017/04/000650	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2017/05/000209	03/05/2017	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011340	בארותיים חיבור מקורות	2017/05/000376	07/05/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.16	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2017/01/001007	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2017/02/000439	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 96 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: בארותיים

בארותיים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2017/03/000437	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2017/04/000639	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011341	בארותיים הרחבה	2017/05/000208	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 1

סה"כ דגימות לישוב: 21

פסק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011346	בורגתה רשת א	2017/01/001008	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 97 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011346	בורגתא רשת א	2017/02/000443	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2017/03/000438	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2017/04/000649	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011346	בורגתא רשת א	2017/05/000201	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2017/01/001018	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2017/02/000447	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 98 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2017/03/000423	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2017/04/000641	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011347	בורגתא רשת ב	2017/05/000198	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2017/01/001031	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2017/02/000445	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2017/03/000428	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 99 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2017/04/000647	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011353	בורגתא חיבור מקורות	2017/05/000202	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2017/01/001021	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2017/02/000448	06/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2017/03/000440	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00052869	בורגתא רשת 3	2017/04/000637	04/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 100 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בורגתה

בורגתה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00052869	בורגתה רשת 3	2017/05/000204	03/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

20 **סה"כ דגימות לישוב:**

ספק: גן יאשיה

גן יאשיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2017/01/001809	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2017/02/001317	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2017/03/001068	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2017/04/001231	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 101 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסוק: גן יאשיה

גן יאשיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011332	גן יאשיה רשת א	2017/05/000857	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2017/01/001807	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2017/02/001311	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2017/03/001070	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2017/04/001233	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011333	גן יאשיה רשת ב	2017/05/000872	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2017/01/001814	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 102 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גן יאשיה

גן יאשיה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2017/02/001321	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2017/03/001056	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2017/04/001223	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011334	גן יאשיה חיבור מקורות	2017/05/000865	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 15

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011342	עולש רשת א	2017/01/001803	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 103 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2017/02/001319	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2017/03/001072	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2017/04/001225	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011342	עולש רשת א	2017/05/000854	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2017/01/001811	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2017/02/001314	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 104 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2017/03/001058	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2017/04/001230	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011343	עולש רשת ב	2017/05/000864	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2017/01/001806	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2017/02/001308	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2017/03/001044	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 105 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2017/04/001227	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011344	עולש חיבור מקורות	2017/05/000869	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2017/01/001812	16/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2017/02/001312	14/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2017/03/001046	12/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2017/04/001219	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011345	עולש הרחבה	2017/05/000855	09/05/2017	נרשם	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 106 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: עולש

עולש

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

ספק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2017/01/001033	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2017/02/000364	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2017/03/000441	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2017/04/000249	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011045	יד חנה רשת הרחבה ג	2017/05/000618	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 107 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2017/01/001020	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2017/02/000366	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2017/03/000421	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2017/04/000221	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011320	יד חנה רשת א	2017/05/000632	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שי מרדכי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2017/01/001034	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 108 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2017/02/000346	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2017/03/000434	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2017/04/000237	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011321	יד חנה רשת ב	2017/05/000601	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011322	יד חנה חיבור מקורות	2017/01/001012	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011322	יד חנה חיבור מקורות	2017/02/000365	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 109 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: יד חנה

יד חנה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011322	יד חנה חיבור מקורות	2017/03/000427	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011322	יד חנה חיבור מקורות	2017/04/000242	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011322	יד חנה חיבור מקורות	2017/05/000614	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 20

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011354	חניאל רשת א	2017/01/000885	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 110 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011354	חניאל רשת א	2017/02/000356	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2017/03/000284	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2017/04/000066	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011354	חניאל רשת א	2017/04/002782	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2017/01/000911	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2017/02/000352	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 111 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011355	חניאל רשת ב	2017/03/000291	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2017/04/000069	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011355	חניאל רשת ב	2017/04/002789	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2017/01/000890	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2017/02/000357	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2017/03/000279	05/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 112 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: חניאל

חניאל

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2017/04/000059	02/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011356	חניאל חיבור מקורות	2017/04/002783	26/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 15

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2017/01/001011	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2017/02/000344	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2017/03/000432	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 113 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2017/04/000230	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011329	אחיטוב רשת א	2017/05/000620	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2017/01/001010	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2017/02/000361	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2017/03/000436	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2017/04/000218	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 114 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2017/05/000617	08/05/2017	פעיל	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011330	אחיטוב רשת ב	2017/05/000881	09/05/2017	נרשם	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.08	NTU	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2017/01/001035	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2017/02/000355	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2017/03/000431	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2017/04/000228	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 115 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: אחיטוב

אחיטוב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011331	אחיטוב חיבור מקורות	2017/05/000605	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2017/01/001022	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2017/02/000369	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2017/03/000411	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2017/04/000220	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046531	אחיטוב רשת ג	2017/05/000604	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 116 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

סה"כ דגימות ליישוב: 21 סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

ישוב: גאולי תימן **ספק:** גאולי תימן

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2017/01/000145	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2017/01/003074	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2017/02/002495	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2017/03/002596	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011463	גאולי תימן רשת א	2017/04/002025	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2017/01/000143	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 117 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גאולי תימן

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2017/01/003067	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2017/02/002509	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2017/03/002588	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011464	גאולי תימן רשת ב	2017/04/002018	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2017/01/000157	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2017/01/003068	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 118 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גאולי תימן

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2017/02/002497	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2017/03/002584	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011465	גאולי תימן חיבור מקורות	2017/04/001992	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2017/01/000140	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2017/01/003072	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 119 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2017/02/002494	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2017/03/002585	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2017/04/002023	23/04/2017	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011362	אזור תעשייה עמק חפר-חיבור צרכן	2017/04/002319	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.28	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2017/01/000141	01/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 120 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

לקוח: מועצה אזורית עמק חפר

גאולי תימן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2017/01/003073	29/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2017/02/002488	26/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2017/03/002594	26/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011673	אזור תעשייה עמק חפר רשת	2017/04/001994	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 1

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספקי: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2017/01/002263	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 121 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2017/02/001682	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2017/03/001701	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2017/04/000883	05/04/2017	תקין	שגרתית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						שגרתית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						שגרתית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2017/04/002007	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011363	בית חרות חיבור מקורות	2017/04/002316	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.33	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2017/01/002256	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 122 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פסק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2017/02/001681	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2017/03/001725	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011364	בית חרות רשת הרחבה	2017/04/002017	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2017/01/002223	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2017/02/001680	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2017/03/001714	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 123 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

פנק: בית חירות

בית חירות

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2017/04/002005	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011394	בית חרות רשת א	2017/04/002317	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.33	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2017/01/002219	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2017/02/001679	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2017/03/001723	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 124 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בית חירות

בית חירות

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2017/04/002016	23/04/2017	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	18	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011395	בית חרות רשת ב	2017/04/002318	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.33	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישו: 1

סה"כ דגימות לישו: 20

ספק: מי רם

מדרשת רופין

ישו:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2017/01/001650	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2017/02/001011	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 125 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: מי רם

מדרשת רופין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2017/03/000666	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2017/04/000219	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דזר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011460	מדרשת רופין רשת 1	2017/05/000351	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2017/01/001661	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2017/02/001006	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2017/03/000664	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 126 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: מי רם

מדרשת רופין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2017/04/000222	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00044597	מדרשת רופין חיבור מקורות	2017/05/000362	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2017/01/001662	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2017/02/001003	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2017/03/000662	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2017/04/000261	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 127 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: מי רם

מדרשת רופין

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00055743	מדרשת רופין רשת 2	2017/05/000353	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 15

ספק: גבעת שפירא

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2017/01/002237	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2017/02/001678	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2017/03/001724	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2017/04/002009	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 128 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גבעת שפירא

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2017/04/002321	24/04/2017	חריג	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.16	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	1	CFU/100 ml	חריג			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011349	גבעת שפירא רשת א	2017/04/002833	26/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.04	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2017/01/002264	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2017/02/001677	19/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פישר מוטי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2017/03/001715	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 129 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גבעת שפירא

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2017/04/001995	23/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011350	גבעת שפירא רשת ב	2017/04/002322	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.16	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2017/01/002247	22/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2017/02/002122	21/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2017/03/001721	19/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2017/04/002024	23/04/2017	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 130 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: גבעת שפירא

גבעת שפירא

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	103	CFU/100 ml	חריג			
	NW00011352	גבעת שפירא חיבור מקורות	2017/04/002320	24/04/2017	תקין	חוזרת	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גדעון דמרי	
						חוזרת	עכירות	0.16	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 2

סה"כ דגימות לישוב: 16

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011326	בת חפר רשת א	2017/01/000891	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2017/02/000348	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2017/03/000412	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 131 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2017/04/000253	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011326	בת חפר רשת א	2017/05/000647	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שי מרדכי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2017/01/000892	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2017/02/000363	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2017/03/000429	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2017/04/000240	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 132 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011327	בת חפר רשת ב	2017/05/000602	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2017/01/000909	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2017/02/000354	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2017/03/000415	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2017/04/000262	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דזר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011328	בת חפר חיבור מקורות	2017/05/000603	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 133 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2017/01/000884	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2017/02/000358	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2017/03/000414	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2017/04/000224	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011585	בת חפר רשת ג	2017/05/000600	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2017/01/000910	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 134 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2017/02/000367	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2017/03/000418	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2017/04/000229	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046529	בת חפר רשת ד	2017/05/000616	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2017/01/000913	08/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2017/02/000360	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 135 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בת חפר

בת חפר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2017/03/000416	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2017/04/000251	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00046530	בת חפר רשת ה	2017/05/000633	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שי מרדכי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 30

ספק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011365	ג.ח.איחוד באר	2017/03/000697	07/03/2017	תקין	מלאה+עכירות	כלור חופשי	0.3	מג/ל	תקין		חגי גורופי	
						מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 137 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2017/01/001648	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2017/02/001004	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2017/03/000688	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2017/04/001224	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011367	ג.ח.איחוד רשת	2017/05/000352	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2017/01/001647	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 138 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2017/02/001008	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2017/03/000668	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2017/04/001217	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011368	ג.ח.איחוד נ.ח. באר	2017/05/000370	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2017/01/001646	15/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יעקב עזרא	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2017/02/001009	12/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 139 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: (גבעת חיים) איחוד

(גבעת חיים) איחוד

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2017/03/000684	07/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יצחק דרומר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2017/04/001218	09/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011369	ג.ח.איחוד חיבור מקורות	2017/05/000364	07/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 21

ספק: בחן

בחן

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00011323	בחן רשת א	2017/01/001026	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2017/02/000351	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 140 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בחן

בחן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2017/03/000422	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2017/04/000225	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011323	בחן רשת א	2017/05/000649	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שי מרדכי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2017/01/001024	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2017/02/000347	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2017/03/000420	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 141 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בחן

בחן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2017/04/000241	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011324	בחן רשת ב	2017/05/000619	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מאיר בן שלום	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2017/01/001027	09/01/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2017/02/000368	05/02/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2017/03/000413	06/03/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2017/04/000264	03/04/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מלכה דור	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/05/2017

עמוד 142 מתוך 142

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2017 עד תאריך: 09/05/2017

ספק: בחן

בחן

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00011325	בחן חיבור מקורות	2017/05/000648	08/05/2017	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		שי מרדכי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 15 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות למועצה: 790 סה"כ דגימות חריגות למועצה: 8

סה"כ דגימות ללשכה: 790 סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 8

סה"כ דגימות לדוח: 790 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 8