

04/12/2024

לכבוד

משתתפי המכרז

באמצעות דוא"ל / אתר המועצה

שלום רב,

מכרז פומבי מס' 7/2024 להתייעלות אנרגטית – פירוק והחלפת גופי תאורת פנים קיימת בתאורת "לד"

והתקנת מערכות שליטה ובקרה

הודעת המזמין מס' 3 – מענה לשאלות הבהרה נוספות

להלן תשובות לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו אצל המזמין, ונשמטו מהודעה מס' 2 :

#	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות המזמין
1	5	2.4	כתוב: "יודגש, כי תנאי לתחילת תקופת ההפעלה עם תום תקופת ההתקנה, הינו אישור בודק מוסמך מטעמו של המזמין, כי כל גופי התאורה, האביזרים ומערכות השליטה והבקרה תקינים, פועלים והותקנו בהתאם לנדרש ובהתאם לכלל התקנים הרלוונטיים" אנא הסבירו מה מהות הבדיקה של הבודק ואיזה הסמכה צריכה להיות לו	בנוסף לבדיקה של כל גופי התאורה ומערכת הבקרה שהותקנו והופעלו כנדרש, תכלול בדיקת הבודק גם מדידת עוצמת האור בהתאם לדרישות התקן והגדרות משרד החינוך ומפרט 08. הבודק יהיה איש מקצוע מומחה, מהנדס חשמל מוסמך, בעל ניסיון בתחום התאורה והמדידות, שאושר על ידי המזמין.
2	9	3.2	כתוב: "המציע סיפק והתקין מערכת שליטה ובקרה ללא פחות מ- (1000 אלף) חדרים, בין השנים 2019 עד למועד הגשת ההצעה במכרז זה, במצטבר" מכרז זה משלב 2 תחומי התמקצעות- האחת גופי תאורה והשנייה מערכות בקרה. אנא אישורכם כי המציע יוכל להשתמש בספק משנה אשר מומחיותו בתחום הבקרה ועומד בתנאי הסף. (כפי שאישרתם להשתמש בקבלן משנה בסעיף הקבלן הרשום).	ראה תשובה מס' 6 בקובץ שאלות מס 4 (בהודעת המזמין מס' 2 מיום 3/12/2024)
3	13	9.7 התמורה	כתוב: התמורה הכוללת לה זכאי המציע הזוכה בהתאם להצעתו במכרז) נספח י' למסמכי המכרז) והיא תשולם למציע הזוכה בשני תשלומים שווים..." ואילו בעמ' 5 סעיף 2.10 כתוב בהקשר לתוספות: "...תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותשולם בתום החודש הקרוב לאחר אספקת גוף התאורה הרלוונטי הנוסף, בתוספת 60 יום". אנא חדדו מה תנאי התשלום בפרויקט ומדוע יש חלוקה לשני תשלומים.	ראה תשובה סעיף מס' 1 בקובץ שאלות מס' 1 + 2 (בהודעת המזמין מס' 2 מיום 3/12/2024)

חתימה וחותמת המציע

עמוד 1 מתוך 3

#	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות המזמין
4	13	9.7.3	כתוב: "מובהר, כי התמורה המוצעת לתשלום במכרז זה מבוססת על דוח טכנו-כלכלי מטעמו של המזמין, המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז"	הדו"ח הטכנו כלכלי מגדיר את אומדן המכרז.
5	19	2.2 לוח זמנים	כתוב: "לוח זמנים לתחילת ביצוע העבודות, הינו לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה לאחר קבלת צו התחלת עבודה - כאשר על הקבלן להשלים את החלפת והתקנת כלל המתקנים (כמפורט במסמכי המכרז), תוך 120 ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת העבודה (להלן: "תקופת ההתקנה")"	הבקשה נדחית
6	20	3.6	בהתאם לכתב הכמויות ולפרוט האתרים מדובר בכ- 5745 יח' מדובר בכ- 74 אתרים שונים. מניסיונו בפרויקטים זהים, נדרש לבצע מיפוי מדויק, אישור כתב כמויות, קבלת הזמנת עבודה, תאום ופגישת התנעה באתר וביצוע התקנה. בנוסף, כמות ג"ת הינה משמעותי ונדרש בגינה הזמנת רכש מהיצרן, יבוא וזמן משלוח הסחורה לארץ. לאור האמור מבקשים להאריך משך תקופת התקנה ומסירה ל- 180 ימי עבודה.	בסעיף זה צוין 1000 חדרים ולא 1000 ש. באחריות הקבלן ללמוד היטב את השטח וזאת כדי למנוע עלויות נוספות, בכל אופן המחיר ליחידה לא יעלה על המחיר בכתב כמויות. לתיאום סיור בשטח נא לראות סעיף מס' 1 במקבץ שאלות מס' 5 (בהודעת המזמין מס' 2 מיום 3/12/2024)
7	24	9.1	כתוב: "מובהר ומוסכם בזאת כי במהלך כל תקופת המכרז, מונה החשמל בכל אתר רלוונטי יוותר על שם המזמין בלבד"	הסעיף נכתב לצורך הדגשה כי המונים נשארים על שם המזמין ואין העברת שם לקבלן.
8	40	נספחו ו' 2	אנא הסבירו עבור מה נדרש המונה והאם רלוונטי למכרז	הבקשה נדחית
			מבקשים לאשר נוסח המלצה כללי המכיל את הפרטים הנדרשים	

#	עמוד	סעיף	שאלה	התייחסות המזמין
9	8 מפרטים וכתב כמויות	פאנל לד שקוע	כתוב: "מודול הלד בגוף התאורה יהיו בנויים בטכנולוגיית EDGE Light..." כיום הטכנולוגיה הרווחת בקרב פאנלים 60*60 היא BACK LIGHT. אנא אישורכם לשימוש גם בטכנולוגיה זו.	ניתן להשתמש בטכנולוגיית BACK LIGHT, בתנאי רמת הסנוור בכל מקרה לא תעלה על $UGR < 19$
09	-20 מפרטים וכתב כמויות	9	כתוב: "פנס הצפה..בהספק של W200... לדעתנו נפלה טעות במחיר אומדן. לא סביר כי פנס הצפה בהספק הנ"ל יהיה מתומחר במחיר אומדן של 210 ₪ לפני הנחה. המחיר לא תואם איפיון. נודה על בחינת אומדן הסעיף.	הבקשה נדחית

יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.

בכבוד רב,

חברה כלכלית עמק חפר