

28/12/2025

לכבוד

משתתפי המכרז

באמצעות דוא"ל / אתר המזמין

שלום רב,

מכרז פומבי מס' 6/2025 שירותי אספקה והזנה של כימיקל מסוג קואגולנט למט"ש נחל שכס
הודעת המזמין מס' 1 – עדכון מועדי המכרז, תשובת לשאלות הבהרה

חלק א' - עדכון מועדי המכרז:

1. ביצוע ניסוי במט"ש:

מציעים המבקשים לקיים ניסוי במט"ש לצורך בחינת אפקטיביות החומרים ועמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז - נדרשים להודיע בכתב למזמין על כך - עד לא יאוחר מיום רביעי ה- 7/1/2025, בשעה 12:00.

לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לקיים ניסוי או להגיש הצעה!

2. ביטול המועד האחרון להגשת הצעות:

מובהר בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות המופיע בחוברת המכרז **מבוטל!** הודעה בדבר מועד מעודכן להגשת הצעות – יפורסם בהמשך בהודעה נפרדת.

חלק ב': מענה לשאלות הבהרה:

1.1. מסמך זה מהווה תוספת וחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה - גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

1.2. שימת לב המציעים לתשובות הבהרה, שחלקן מהותיות, לרבות ביחס למועדי ביצוע ניסוי והמועד האחרון להגשת הצעות.

קובץ שאלות מס' 1:

#	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
1	החומר אינו דורש היתר רעלים לכן מדוע חובה על המגיש להחזיק בהיתר רעלים?	לא נדרש היתר רעלים

עמוד 1 מתוך 6

חתימה וחתימת המציע

#	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
2	מדוע לא ניתן להשתמש בקבלני הובלות חיצוניים עם אישורים בתוקף. חברתנו סיפקה לכם במשך 5 שנים האחרונות עם קבלן חיצוני וקבוע עם אישורים	מאושר השימוש בקבלן משנה לצורך ביצוע הובלה בלבד, בכפוף לתנאים הבאים: 1. למוביל (קבלן המשנה) יש את כל הרישיונות הנדרשים כחוק (רישיון מוביל, היתר חומ"ס וכו'). 2. ההובלה תבוצע בהתאם לתקנות התעבורה והכללים הנדרשים לצורך הובלת כימיקלים. 3. המזמין יאשר את המוביל, והוא רשאי לחזור בו מאישור זה בכל עת, וכן בכל מקרה שהמוביל לא פועל בהתאם לדין או להוראות המזמין. 4. אין בהסכמה זו כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המציע הזוכה לביצוע כלל השירותים, לרבות לביצוע ההובלה כנדרש.

קובץ שאלות מס' 2:

#	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
1	הנני נציג בלעדי בארץ של חברה אירופאית יצרנית קאגולנטים ובשיחה עימם מתברר שיש להם שני חומרים שנותנים מענה לדרישתכם. האם ניתן לספק מספר חומרים שונים כדוגמאות לבדיקה?	ניתן לבצע 2 ניסויים, כפוף להוראות המכרז. שימת הלב למועדים בנושא זה, כמפורט ברישא של מסמך זה.
3	האם ניתן לקבל תחזית צריכה מראש משוערת, על מנת שאוכל להתארגן על ייבוא	קיימת הערכה כללית של בין 100 ל- 400 טון לשנה. ואולם מובהר כי מדובר בהערכה בלבד, ואין בה משום התחייבות להיקף הזמנה כלשהו.
4	לוחות הזמנים המופיעים במכרז 6/2025 מאד קצרים מבקש להאריך את לוחות הזמנים הן של מתן תשובות והן של הגשת המכרז בשבועיים על מנת להתארגן להנ"ל.	ר' הבהרה בעניין שינוי הלו"ז כמפורט ברישא של מסמך זה.
5	האם אישור למי שתיה מאירופה מספיק בשלב ראשון למכרז?	יש לפעול בעניין זה לפי דרישות המכרז, ובעת הגשת ההצעה לספק את החומר שנוסה, כולל תו תקן ישראלי (ת"י 5438).

#	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
6	לגבי סעיף אחסנה והובלה - אנו נעזרים בקבלנים חיצוניים, הן עבור הובלה והן אחסנה במרלוגים, אודה לשינוי התנאי של רישיון מוביל למציע. מאחר והתנאי כובל, לא הגיוני, לא מקובל, יתרה מזאת הוא לא הופיע באף מכרז שלכם ושל אחרים. לא ברור מדוע לא ניתן להשתמש בקבלן חיצוני לאף חברה בארץ אין מספיק נהגים ומשאיות וכולם נעזרים בקבלנים חיצוניים. זהו תנאי לא הגיוני שבגללו אשכול להגיש ערעור	ר' תשובה קודמת בנושא.

קובץ שאלות מס' 3:

#	נושא	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
1	לוח זמנים סעיף 3 + סעיף 4	לוח הזמנים צפוף מאוד, אבקש לדחות את המועד האחרון להגשת המכרז, מהסיבה ש אנו נמצאים בסוף שנה וייקח זמן רב לקבל תשובות ממעבדות בארץ.	ר' הבהרה בעניין שינוי לוי"ז מפורט ברישא של מסמך זה.
2	דרישות סף מקצועיות - סעיף 5.8 – תת סעיפים ב+ג	תת סעיף ב' רישיון מוביל - אודה למחיקת המילים בבעלות המציע, מהסיבה שחברתינו עובדת עם מובילים חיצוניים בעלי היתר להובלת חומ"ס ממשרד הגנת הסביבה ועימם אנו מפיצים סחורה בכל רחבי ישראל, בצורה זו אנו לא תלויים בנהגים שמגויסים למילואים ואנו יכולים להגיב תוך 12 שעות לכל דרישה. תת סעיף ג' - אודה לתקן את הדרישה שתהיה עבור חברת ההובלה בלבד.	ר' תשובה קודמת בנושא
3	כללי	בשיחת סיור מציעים דנו בתקשורת ובהפעלת הציווד. איזה פקודה המחשב שלכם נותן למשאבות המינון 4: 20 או מגע יבש OF / ON	כרגע עקב תקלה הפקודה מגיעה כמגע יבש. לאחר תיקון התקלה, יתוקן לפולסים או 4: 20. המציע יידרש להתאים את המינון לבקרה
4	סעיף 5.10 – תת סעיף ב'	(1) חשמלאי מורשה, (2) הנדסאי חשמל מורשה - האם החשמלאי מורשה יכול להיות גם הנדסאי חשמל? משמע האם אפשר שעובד אחד יהיה בעל שתי הסמכות הדרושות?	התשובה היא כן, ובלבד שמדובר בעובד של המציע, כמפורט בתנאי הסף.

קובץ שאלות מס' 4:

#	סעיף	סעיף	עמוד	נושא	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
1	נספח 1א	1א	17	ניקוד הצעות	אופן החישוב לניקוד (דוגמת חישוב) בבקשה בדקתכם בשנית, נראה שנפלה טעות בהצעה הכספית והניקוד.	לא פורטה כנדרש אותה "טעות" נטענת, ולכן לא ניתן להתייחס
2	5.12	סעיף א	7	חומר קורזיבי	החומר מבוסס על תחמוצת ברזל ואלומיניום. אנא הבהרתכם לגבי קורזיביות המוצר ומה כוונתכם? בנוסף, אנא ציינו PH החומר	ערך ההגבה 1 עד 2
3	5.12	סעיף ו'		PH	מה ערכי ה-PH של השפכים לפני ואחרי הוספת הקואגולנט	אין אחידות בערכי ההגבה של השפכים. הוספת קואגולנט במינון נמוך אינה משפיעה על ערך ההגבה
4	5.12	סעיף ט	7	אשור מי שתיה	מבקשים להסיר דרישה למאשר מי שתיה, היות והחומר משמש מי שפכים	ללא שינוי. דרישת חובה
5				סריקת מתכות	אנא הבהרתכם אם מדובר בסריקת מתכות לאלומיניום וברזל בלבד	דרושה סריקת מתכות ICP מלאה
6	5.12	סעיף ז	7	משאבות מינון	מבקשים לאפשר לשלב ההרצה להשתמש במשאבות מינון של המט"ש מדובר בהוצאה גדולה לשלב טרום מכרז	ללא שינוי. על המציע להיערך לניסוי כנדרש במכרז.
7	5.12	סעיף ח	7	החומר המוצע	אנא פרטו באיזה יחידות כוונתכם בריכוז ה- 2% הברזל, 8% האלומיניום	אחוז משקלי
8	5.13	סעיף ג	8	החומר המוצע	מבקשים לאפשר שלב בדיקת מעבדה (גארטסט) לפני בדיקת שטח עבור המציע, לצורך התאמה מטבית לחומר המוצע. הבדיקה תעשה ע"י המציע ואחריותו.	ניתן לבצע בדיקות מקדימות בנוכחות הצוות על-חשבון ובאחריות המציע
9	5.13		9	בדיקת מעבדה	בדיקת מעבדה ע"י המזמין, יבצע המזמין לכל המשתתפים כולל החומר שמשותמים היום ויכול להיות שינוי באיכות השפכים מבדיקה לבדיקה	הבדיקה תבוצע עם אותם שפכים, כפי שנכתב במכרז.

#	סעיף	סעיף	עמוד	נושא	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
10				בדיקת שטח	בדיקת שטח - עקב השתנות תנאי השפכים, מבקשים להאריך את זמן הבדיקה ומכיוון שלא ניתן להסיק מסקנות לאותה נקודת זמן.	ללא שינוי.
11	מסמך א	מסמך א	3	מסמך א	עקב דרישות מיוחדות למכרז כולל אנליזת סריקת מתכות וחופשת חנוכה, מבקשים תוספת זמן להכנה מיטבית ולדחות הגשת המכרז בשבועיים (שאלות הבהרה בהתאמה).	ר' הבהרה בעניין שינוי לו"ז כ מפורט ברישא של מסמך זה.

קובץ שאלות מס' 5:

#	סעיף	עמוד	נושא	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
1	5.12 ז/	7	משקל סגולי	מבקשים להרחיב את הטווח למשקל סגולי בין 1.33-1.37 גר/מ"ל	אפשרי, בתנאי שהחומר עומד בריכוזי החומר הפעיל והמתכות הנדרשים
2	ביטוח ב1	41	סעיף 1	לתקן" תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה על הכלי רכב בבעלות המבוטח "... למחוק-" וכן כל ביטוח אחר... על פי כל דין"	- הבקשה מקובלת - לא ניתן למחוק מלל זה
3			סעיף 5, פסקה 2	לתקן-" רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים... למחוק-" "בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך... אחריות צולבת"	ללא שינוי
4			סעיף 6	לתקן -" אשר עלול להגרם ברכוש כלשהו בבעלות המבוטח אשר מובא לאתר השרותים שנעשה בו שימוש". ולמחוק- "וכמו כן מאחריות לנזקים... בקשר עם השרותים "	ללא שינוי
5			סעיף 7	למחוק פיסקה 2 " למען הסר ספק... ובין אם לאו". פיסקה שלישית - למחוק " כמו כן מוסכם במפורש... עם דרישתו הראשונה בכתב "	ללא שינוי
6			סעיף 8	8.4- למחוק	ללא שינוי
7				8.5- למחוק מהדורה 2013	מקובל

#	סעיף	עמוד	נושא	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
8			סעיף 9	להוסיף - על אף האמור מובהר כי איחור של 10 ימי עובדה בהמצאת אישור ביטוח חתום לא יהיה הפרה יסודית של ההסכם	מקובל
9	אישור ביטוח	43	גורמים נוספים הקשורים	למחוק" ו/או נבחרים או מנהלים ו/או עובדיהם "	ללא שינוי
10			כיסויים - צד ג	למחוק 304	ללא שינוי
11			כיסויים אחריות מקצועית	למחוק משולבת חבות נוסף ולמחוק 304 ולהוסיף ל 6 חודשים	מקובל לקבל את הפוליסות נפרדות. לא ניתן למחוק את קוד 304

קובץ שאלות מס' 6:

#	שאלת הבהרה	התייחסות המזמין
1	5.10 א,ב – כימאי וחשמלאי חברתנו עובדת מאז ומתמיד עם יועצים ו/או קבלני משנה בתחום הכימיה והחשמל. איננו מעסיקים שכירים במשרות אלו, אלא משתמשים ביועצים חיצוניים או בשכיר של חברת בת (חשמלאי) אי לכך נבקש לבטל את דרישת הסף בסעיף 5.10 א,ב.	ללא שינוי
2	מפרט מוצר וגיליון בטיחות של הקואגולנט נבקש לקבל מפרט מוצר וגיליון בטיחות של הקואגולנט המסופק היום למט"ש	לא יסופק
3	דחית מועד הגשה לצורך מתן הצעה מיטבית לאחר קבלת תשובות לשאלות הרצ"ב, נבקש לדחות את מועד הצעת המחיר ל-21/1/26	ר' הבהרה בעניין שינוי לו"ז כ מפורט ברישא של מסמך זה.

יש לצרף מסמך זה, חתום בידי המציע, להצעה שתוגש.

נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ

חתימה וחותמת המציע _____

עמוד 6 מתוך 6